

Gmina Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Zakład Budowy i Eksploatacji Urzędzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętne prowadzący eksploatację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny, stwierdza że istnieje możliwość przyłączenia budynku socjalnego zlokalizowanego na działce nr 134/3 w miejscowości Miastków Kościelny do sieci kanalizacyjnej po spełnieniu poniższych warunków:

1. Wykonać projekt budowlany przyłącza uwzględniający :

- Włączenie do istniejącej studni na kanale PVC 200 mm.
- Wykonanie przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm do miejsca włączenia projektowanego przyłącza.
- Wykonanie instalacji z rur kanalizacyjnych PVC ϕ 160 mm – typ „S”.
- Wykonanie na każdym załamaniu kanału studzienki PVC 315 mm.
- Rzędna terenu : 153,36 rzędna dna istniejącej studni : 151,33.

2. Zatwierdzić trasę przebiegu przyłącza kanalizacyjnego - ZDSKUPSUT – Starostwo Powiatowe Garwolin.

3. Uzgodnić projekt budowlany z Zarządcą sieci tj. Zakładem Budowy i Eksploatacji Urzędzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin. .

4. Przyłącze może wykonać koncesjonowany Zakład z odpowiednim doświadczeniem, który udzieli 36 m.-cy gwarancji na wykonane roboty.

5. Ustalić termin rozpoczęcia robót z Z.B i E.U.W.K. Sp. z o.o. w Miętne tel.682-27-13 celem dokonania wstępnego odbioru w stanie odkrytym.

6. Do odbioru końcowego przygotować 1 egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej oraz projekt wykonawczy.

7. Umowa na odbiór ścieków zostanie podpisana po odbiorze końcowym i przekazaniu do eksploatacji.

Do wiadomości:

1. Gmina Miastków Kościelny.
2.a/a.