


**LEGENDA:**

Strop żelbetowy wielokanałowy (płyta żerańska typ "szkolny")
– istniejący strop prefabrykowany o grubości konstrukcyjnej 24cm.

– N–istn – Istniejące nadproża żelbetowe/L19
– BP–istn – Istniejące podciągi żelbetowe monolityczne
– SCH–istn. – Istniejące schody żelbetowe.

– Wzm–N–2.1 – Nadproże w postaci okucia stalowego.
Realizować zgodnie z odpowiednim detalem. Stal S235JR.
– C–went–1 – przewidywana lokalizacja centrali wentylacyjnej na stropie,
w linii ściany nośnej. Obciążenie całkowite 2,4KN.
Obciążenia punktowe przenieść na ścianę za pomocą podwalin.
– C–went–2 – przewidywana lokalizacja centrali wentylacyjnej na stropie.
Obciążenie całkowite 1,3KN.
Obciążenia punktowe przenieść na strop za pomocą podwalin.
– W–st–2.1– Wylewka/płyta stropowa o gr. 12cm
Zbrojenie jednokierunkowo dołem i górą #10 co 12cm, pręty rozdzielcze #8 co 30cm.
Stal AIIIN. Beton B25.
– Ż–W–st–2.1– Żebra projektowanej wylewki stropowej 35/24cm
(podana szerokość jest wartością minimalną)
Zbrojenie dołem i górą 4#12. Strzemiona #8 co 15cm. Stal AIIIN. Beton B25.
UWAGA: Powyższy układ wylewki wraz z żebrami realizować w jednym cyklu betonowania.

Ściany istniejące murowane z gazobetonu na zaprawie c–w

Projektowane zamurowania, projektowane elementy murowe

Projektowane wyburzenia, rozkucia, otworowania

**BETON B25**
**STAL ZBROJENIOWA AIIIN (B500SP)**
**STAL PROFILOWA S235JR (St3)**

**UWAGA:**

– Wszelkie ewentualne dodatkowe przebicia każdorazowo uzgadniać z projektantem konstrukcji

– Rzędne projektowanych otworów zgodnie z br. architektoniczną.

– Nieukazane ściany działowe realizowane w technologii lekkiej wg. br. architektonicznej

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | PRACOWNIA ARCHITEKTURY<br>MONIKA KOŚCIESZA<br>UL. ANDERSA 12, 08-400 GARWOLIN | | | |
| Inwestor: | GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY | | | |
| Nazwa i adres inwestycji: | PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA POTRZEBY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ KUCHNI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ<br>DZ. NR EWID. 134/2 ,MIEJSCOWOŚĆ MIASTKÓW KOŚCIELNY<br>GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY | | | |
| Projektant: | mgr inż. Robert Kwiatkowski<br>nr. upr. MAZ/0018/POOK/11 | | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Mariusz Słupecki<br>nr. upr. MAZ/0313/POOK/08 | | | |
| Opracowanie: | mgr inż. Grzegorz Kościesza | | | |
| Treść rysunku: | **SCHEMAT STROPU NAD PIĘTREM**<br>(w obszarze opracowania) | | | |
| Data | Nr rys. | Faza. | Skala | Format |
| MARZEC 2017 | K-03 | PB | 1:100 | - |