

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-------------------------------|---------------------------|--|--------|--------|--------|
| 1 Instalacja odgromowa | | | | | |
| 1 | KNR 5-08 d.1 0611-04 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat. I-II 89 | m | | |
| | | | m | 89.000 | |
| | | | | RAZEM | 89.000 |
| 2 | KNR 5-08 d.1 0607-11 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2 9 | m | | |
| | | | m | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 3 | KNR 5-08 d.1 0617-01 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 4 | KNR 5-08 d.1 0607-03 | Montaż przewodów odprowadzających DFeZn fi 8 instalacji odgromowej na budynkach na cegle w rurach PCV z wykonaniem otworu mechanicznie 20+15 | m | | |
| | | | m | 35.000 | |
| | | | | RAZEM | 35.000 |
| 5 | KNR 5-08 d.1 0619-01 | Montaż złączy do połaci dachowej w instalacji odgromowej 9 | szt. | | |
| | | | szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 6 | KNR 5-08 d.1 0618-02 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych 9 | szt. | | |
| | | | szt. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 7 | KNR 5-08 d.1 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej w puszkach odg 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 8 | KNR 5-08 d.1 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej w puszkach odg 6 | szt. | | |
| | | | szt. | 6.000 | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 9 | KNR-W 4-03 d.1 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1 | pomiar | | |
| | | | pomiar | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR-W 4-03 d.1 1205-04 | Następny pomiar instalacji odgromowej 5 | pomiar | | |
| | | | pomiar | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |