



HK.4110.4.2019

Garwolin, dn. 09.01.2019 r.



Wójt Gminy Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2018 rok dla gminy Miastków Kościelny

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)
- § 23 ust.1, 2, 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.4110.163.2018 z dnia 18.12.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za 2018 r. w gminie Miastków Kościelny

zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji
od 100 do 1000 m³/dobę
zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-
Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

niepodlega

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miastków Kościelny, z wodociągu publicznego Ryczyska uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2018 r. 260 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 6300 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2018 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Miastków Kościelny i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągach.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny** zgodnie z zał. nr 1a, i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Garwolinie
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Urząd Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;
2. Aa.